



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

38

**CRAFT controls, s.r.o.**

Ďáblická 973/2k  
Praha 8  
182 00

Vyřizuje:  
Alena Bělohlávková

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
14.4.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: ML CZECH REPUBLIC s.r.o., Pobřežní 620/3, Praha 8

Projektant: CRAFT controls, s.r.o., Ďáblická 973/2k, Praha 8

Č. zakázky: 20/04/38/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**CELIO – ATRIUM PALÁC Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. (1), písm. b) a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou či zapuštěnou plochou 250 mm. Tato pokladna musí být vybavena platebním terminálem v max. výši do 1200 mm nebo mobilním terminálem.

Předložená projektová dokumentace signována zpět. (STZ – odst. B.2.4; TZ – Bezbariérové užívání stavby; INTERIER; STAVEBNÍ PŮDORYS)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156, IČ: CZ67363156 ②  
Tel: 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis