



Ing. Eva Dvořáková

Nerudova 174
Hradec Králové
500 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	28.4.2020

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Lincity Czech Republic a.s., Na Harfě 337/3, Praha 9
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, Náchod
Med Pavlík architekti s.r.o., Mezi Mosty 436, Pardubice

Č.zakázky: 20/04/44/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Čtvrť Nová Tesla“

pro umístění pozemních staveb: st. 378/1, 378/2, 378/3 v katastrálním území Pardubičky
pro infrastrukturu: 91/63, 71/47, 71/48, 71/49, 71/50, 71/66, 437/3, 456/27
v katastrálním území Pardubičky
p. č 2797/1, 2797/2, 3772/1, 3884/13 v katastrálním území Pardubice
pozemky dotčené prováděním stavby: 701/1, 830/60 v katastrálním území Pardubice

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a) a c) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

BYTOVÝ DŮM „C“ – SEKCE „C1“ a „C2“

Rozdílné počty stupňů jsou z 1.PP do 1.NP. Důvodem je rozdílná konstrukční výška podlaží (1.PP parking/kolárna/technické místnosti - 1.NP až 6.NP bytové jednotky), kterou vyžaduje jiná funkce těchto podlaží.

Při řešení těchto výškových vztahů, bylo projektantem upřednostněno řešení se stejnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy se základní funkcí bydlení, před řešením se stejným počtem stupňů v ramenech téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů v jednotlivých podlažích.

BYTOVÝ DŮM „E1“

Bytový dům je třípodlažní s výtahem. Z důvodu efektivního prostorového uspořádání je v objektu navrženo tříramenné schodiště s rozdílným počtem stupňů v ramenech (4x stupeň + 10x stupeň + 4x stupeň). Ramena jsou k sobě navzájem kolmá a umožňují plynulý pohyb mezi jednotlivými podlažími.

**K povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

Projektová dokumentace signována zpět: (DODATEK k STZ, odst. B.2.4 - zdůvodnění k žádosti o výjimku)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 977 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis