



**Ing. arch. Pavel Mudruňka**

Palackého 207  
Sezemice  
533 04

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	8.6.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Jiří Brož, Pravy 53, Lázně Bohdaneč  
Projektant: Ing. arch. Mudruňka, Palackého 207, Sezemice  
Ing. Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň

Č. zakázky: 20/06/51/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Administrativní budova Na Spravedlnosti“**  
- Úsek neveřejné účelové komunikace -  
na pozemcích par. č. st. 2460 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. (1), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



### **Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

### **K vydání stavebního povolení nemáme námitek**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

#### **Restaurace**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost obsluhy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) vybavení:
  - a) Alespoň jeden ze stolů v restauraci a na terase musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
  - b) Část barového pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

#### **Prodejní plochy**

- 2) Bezbariérové užívání prodejny:
  - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
  - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
  - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
  - d) Případná zkoušecí kabina musí mít rozměry min. 1500 x 1500 mm a její vybavení musí být řešeno v souladu s ČSN 73 4108.

#### **Kanceláře**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost zaměstnance recepce nebo místa obsluhy zařízení reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) vybavení:

Část recepčního pultu musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby a B.4 – Dopravní řešení; situace – koordinační; 1.PP – půdorys; 1.NP – půdorys; 2.NP – půdorys; 3.NP – půdorys; 4.NP – půdorys; řez E-E; řez B-B; pohled severní; pohled jižní; výkres invalidního WC pro restaurační provoz; výkres invalidního WC pro kanceláře ve 2.NP; výkres invalidního WC pro kanceláře ve 3 a 4.NP; D3B – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ- neveřejná účelová komunikace: TZ – odst. 10; situace dopravního řešení; vzorové příčné řezy)



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

10. 06. 2020  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)