



Ing. arch. Ilja Coufal
Atelier Coufal

Vodova 101
Brno
612 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
11.6.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Administrativní centrum Vinice a.s., K Vinici 1256, Pardubice
Projektant: Ing. arch. Coufal, Vodova 101, Brno

Č. zakázky: 20/06/55/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Administrativní centrum Vinice – nástavba 4.P sekce C4“
na pozemcích par. č. st. 10 734 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1), § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) WC pro OZP – zásobník na toaletní papír, dávkovač tekutého mýdla a zásobník na toaletní papír musí být umístěn ve výšce max. 1200 mm. – příl. 1, bod 1.1.7.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit povinnost určeného zaměstnance reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (DODATEK STZ – B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby; detail bezbariérového WC; půdorys 4.P)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko