



Atelier Novotná s.r.o.
Ing. Renata Novotná
Jezbořice 113
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	15.6.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Čivice
Stavebník: Novy, s.r.o., Přeloučská 226, Pardubice
Projektant: Ing. Novotná, Jezbořice 113, Pardubice

Č. zakázky: 20/06/56/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy a přístavba provozní budovy,
Přeloučská 215**

na pozemcích par. č. st. 248, parc. č. 627/103 v katastrálním území Staré Čivice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. (1), a odst. (2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích.

Nemáme námitek k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

Kavárna

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost obsluhy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) vybavení:
 - a) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
 - b) Část pultu v baru musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.

Provozovna

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pracovníka recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.
- 2) vybavení:
 - a) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
 - b) Část pultu v prodejně a v recepci musí být snížena na v. 800 mm v délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Bezbariérové užívání prodejny:
 - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
 - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
 - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
 - d) Případná zkušební kabina musí mít rozměry min. 1500 x 1500 mm a její vybavení musí být řešeno v souladu s ČSN 73 4108.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ – B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby; Půdorys 1.PP; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; pohled jižní; pohled východní; řez A-A; řez B-B; řešení bezbariérového WC – 1; řešení bezbariérového WC - 2)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis