



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PLP Projektstav s.r.o.
Ondřej Pelikán
Rosice 336
538 34 Rosice

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
19.10.2020

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rosice parc. č. st. 223, 252/3 a 252/4, k.ú. Rosice u Chrásti
Stavebník: Obec Rosice, Rosice 96, 538 34 Rosice
Projektant: PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice

Č. zakázky: 20/10/13 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavba občanského vybavení Rosice čp. 17 - stavební úpravy - přestavba -
ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ ROSICE U CHRÁSTI**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Prostor okolo záchodové mísy musí umožňovat čelní, diagonální nebo boční nástup. Pokud nebude dostatek místa mezi mísou a umyvadlem - 500mm, nelze umístit v kabině sprchový kout. - příl.3, bod 5.1.4.

Česká abilympijská asociace,z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.centrumkosatec.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) Od vyhrazeného stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a toto stání musí být umístěno nejblíže vchodu /východu z příslušné stavby - příl.2, bod 1.1.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky 1-2 budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, STZ, Půdorys 1.NP)
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PLP PROJEKTSTAV I.A.O. O. PELMAK
.....
firma jméno

19. 10. 20
.....
datum

.....
.....
podpis