



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce Machač**  
**Ing. Matěj Machač**

Nádražní 73  
Břeclav  
691 41

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
4.1.2021

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Společenství pro dům Benešovo náměstí 2517-2521 Pardubice,  
Benešovo náměstí 2519, 530 02 Pardubice

Projektant: Ing. Matěj Machač, Nádražní 73, 691 41 Břeclav

Č. zakázky: 21/01/02/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy vstupu do bytového domu**

„podélný sklon rampy“



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., bod a) odst. 1 a odst. 2, § 2.

**ODŮVODNĚNÍ :**


Předepsaný maximální sklon 6,25 % nebylo možno dodržet z důvodu stávajících majetkových poměrů v rámci vlastnictví parcel v dané lokalitě.

Navržená úprava spočívá ve zvětšení spádu rampy na 8,33 %.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. ( § 14 ) , příloha 3, bod 2.1.1. nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PROJEKCE PACHAČ

.....  
firma

KATEŘINA OUTRATOVÁ

.....  
jméno

5.1.2021

.....  
datum



.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)