



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
12.10.2021

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Svatoň Tomáš, Dlouhá č.p. 720, Svítkov, 530 06 Pardubice

Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice

Č. zakázky: 21/10/101/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytový dům – Husova ulice

„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu c) odst. (1), § 2.


ODŮVODNĚNÍ :

Schodiště mají jiné počty stupňů v jednotlivých podlažích. Důvodem jsou rozdílné výšky podlaží. Při řešení těchto výškových vztahů bylo upřednostněno řešení se stejnou výškou schodišťových stupňů po celé výšce budovy před řešením se stejným počtem stupňů v ramenu téhož schodiště a možný rozdíl ve výškách stupňů.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma *VLTAHOVA* *17.10.2021* *I. U. Mmi*
.....
jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz