



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Paní  
Zorka Drajerová**

Štefánikova 1054  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
2.11.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Ing. Václav Stříteský, U Kamenné vily 1827, 530 02 Pardubice  
Projektant: Ing. Martin Novák, Hněvčevy 45, 503 15 Nechanice

Č. zakázky: 21/11/108/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

#### **BD Na nohách – vnitroblok U Vatikána**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), c) odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Přístup k BD musí mít povrch rovný a pevný (ne zatravnovací dlažba) – dle příl. č. 1 bod 1.1.2. vyhlášky.
- 2) Parkovací stání – z celkového počtu musí být 1x vyhrazené pro ZTP – dle §4 odst. (2) vyhl.
- 3) Přístup k výtahu - mezi parkovacím stáním a stěnou musí být průchod pro pěší.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 4) Ve všech ramenech téhož schodiště musí být stejný počet stupňů – dle příl. č. 1 bod 2.0.2. vyhlášky

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována dle připomínek č. 1.-4., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování..**

**UPOZORNĚNÍ :**

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.2., přílohy č. 1, vyhlášky 398/2009 Sb. - §14.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.3. – Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 537  
IČ: 67363157 DIČ: C  
Tel: 466 052 059  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)