



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Architektonická kancelář  
ing. arch. Josef Macas**

Pod lesem 137  
Pardubice – Ráby  
533 52

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
11.11.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Černý Důl  
Stavebník: ing. Karel Křivánek, Jilemnická 781/26 Kbely, 197 00 Praha  
Projektant: Architektonická kancelář ing. arch. Josef a Martin Macas, Pod lesem 137,  
533 52 Pardubice – Ráby

Č. zakázky: 21/11/114/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Penzion Černý Důl č. st. p. 159 – č.p. 51 – rekonstrukce a přístavba**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1. §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

Pokladna v prodejně musí být v části snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, půdorys 1. NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řez A-A, řez B-B, řez C-C)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel: 466 052 052 / [www.caa.cz](http://www.caa.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

7.9.2017 21

.....  
firma

Jurek

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)