



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PPP, spol. s.r.o.**

Masarykovo nám. 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
25.1.2021

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Linkcity Czech Republic a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
Projektant: PPP, spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/01/12/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Tesla objekt B, ul. Kyjevská, Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Bezbariérové užívání prodejny:
  - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
  - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
  - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
  - d) U lahvomatu umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (max. výška 1200mm) pro přivolání obsluhy.
  - e) V prodejně umístit nákupní košíky pro možnost nákupu vozíčkáře.
- 2) V provozním řádu provozovatele prodejny Penny bude zakotvena povinnost :  
povinnost zaměstnanců pomoci hendikepovanému při použití zvonku s odevzdáním lahví.
- 3) Pokladna v parkovacím domě musí mít ovládací tlačítka max. 1200 mm od podlahy a musí být před ní manipulační prostor 1500 x 1500 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4 Bezbariérové užívání, koordinační situace stavby, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, řez A - A, řez B - B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67963158 DIČ: CZ67963158  
Tel: 466 052 059 www.caa.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PPP spol. s r.o.

.....  
firma

Ing. Vítězslav Bežel

.....  
jméno

27.1.2021

.....  
datum

.....  
podpis