



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PLP Projektstav s.r.o.**

Rosice 336  
Rosice  
538 34

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
17.2.2021

**VĚC:**

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích, Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Projektant: PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice

Č. zakázky: 21/02/20/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy s přístavbou schodišťové věže objektu  
Zborovské náměstí č.p. 2018 k oddělení budovy**

**„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b) odst. (1), § 2.

**ODŮVODNĚNÍ :**

Rozdílný počet stupňů v rameni je dán nižší konstrukční výškou 1. PP (3600 mm) stávajícího objektu než ve vyšších patrech (3900 mm).

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,  
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PLP Projektstav s.r.o.  
.....  
firma

Lasav  
.....  
jméno

15.2.2021  
.....  
datum

IL  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)