



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

| | |
|---|-----------|
| Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic -7- | Č.s. dopo |
| Došlo: 19 -02- 2021 | Zpracov. |
| Č.j.: Přil.: 110 | Ukl. znak |

Magistrát města Pardubic

Stavební úřad – p. Syrový

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
19.2.2021

U.dokumentu: 21/02/21/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu - dílčí část

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Popkovice

Stavebník: Traxial – OC Pardubice s.r.o., Jungmannova 750, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Na základě kontrolní prohlídky stavby:


**„ Centrum obchodu a služeb Pardubice – Popkovice
Dílčí
SO 01, SO 03
Pardubice, Popkovice, Pražská“**

Proti zkušebnímu provozu dílčí části stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.



PŘIPOMÍNKY:

- 1) Doplnit kontrastní značení na prosklené stěny a prosklené dveře ve dvou řadách ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň 1400 – 1600 mm. Výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejméně 150 mm.
- 2) Samozavírače na křídlech otvíravých dveří musí být se zpožděným zavíráním.
- 3) Ve všech nájemních jednotkách musí být zajištěn u pokladen průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejméně 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm. Platební terminál v max. výši 900 mm.
- 4) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm



Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caac.cz

Irena Čáslavková
Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti