



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

MSV Výtahy a.s.

Librantická 95
Hradec Králové
500 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
24.2.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Společenství vlastníků jednotek Železničního Pluku č.p. 2046, Pardubice
Projektant: BIZ projekce s.r.o., Pospíšilova 395/1, 500 03 Hradec Králové

Č. zakázky: 21/02/23/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytové domy bez bariér.

Výstavba výtahu TOV 420 v bytovém domě čp. 2046, ul. Železničního pluku, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst. (1) a (2), §2 a **máme** k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Přístupová bezbariérová rampa u změny dokončené stavby o sklonu 12,5 % může být délku do 3000 mm – dle příl. č. 3 bod. 2.1.4. vyhlášky.
- 2) Příčný sklon rampy dodržet nejvýše 1 % - dle příl. č. 3 bod 2.1.1 vyhlášky.



- 3) Bezbariérová rampa musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy – dle příl. č. 3 bod 2.1.6. vyhlášky.
- 4) Bezbariérová rampa musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm – dle příl. č. 3 bod 2.0. vyhlášky.
- 5) Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 – dle příl. č. 1 bod 1.1.2.
- 6) Sklon před vstupem do budovy smí být max. 2 % - dle příl. č. 3 bod 1.1.2. vyhlášky.
- 7) Volná plocha před nástupními místy do výtahu musí být nejméně 1500 x 1500 mm – dle příl. č. 1 bod 3.1.1. vyhlášky.
- 8) Kabina výtahu u změn dokončených staveb může mít šířku nejméně 1000 mm a dveře musí být samočinné vodorovně posuvné šířky 800 mm – dle příl. č. 1 bod 3.1.2. vyhlášky.
- 9) Vybavení výtahu musí být dle ČSN EN 81 – 70.
- 10) Ovladače v kabině výtahu a na nástupních místech do výtahu musí mít Braillův znak – dle příl. č. 1 bod 3.2.1. vyhlášky.
- 11) Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby – dle příl. č. 1 bod 3.3. vyhlášky

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Uvedené technické parametry neodpovídají velikosti výtahu a nesplňují základní požadavky na výtahy dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN EN 81-70.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení máme námítky.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ, STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby a 2.1. d), dojezd výtahu, pohled - vstup, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys typické podlaží, řez A)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjadření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

24.2.2021
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz