



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Abbrentová

Škroupova 339
Lázně Bohdaneč
533 41

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
3.3.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, ÚMO Pce V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Projektant: Ing. Miroslava Abbrentová, Škroupova 339, 533 41 Lázně Bohdaneč

Č. zakázky: 21/03/27/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Změna užívání drobné provozovny na knihovnu,
Josefa Ressla 2278, Pardubice - Dukla**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1 a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance knihovny:
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden k pracovnímu stolu knihovnice.
 - zajistit imobilnímu občanovi po použití zvonku s interkomem pro OZP dopomoc při vstupu do budovy (odchodu z ní) použitím přenosných lyžin.
- 2) Stůl u výdeje knih musí umožnit podjetí vozičkáři, výška min. 700 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, půdorys nový stav, WC pro tělesně postižené, pohledy – nový stav, řez A – A – nový stav, řez B – B – nový stav, řez C – C – nový stav)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059, www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

..... M. Abtrentová 3. 3. 2021
firma jméno datum podpis