



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

APRIS PRO s.r.o.

p. Šromová
Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
4.3.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Recutech s.r.o., Poděbradská 289, Trnová, 530 09 Pardubice
Projektant: APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/03/28/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Areál firmy Recutech s.r.o.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na recepci.
- 2) Jeden stůl v jídelně musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm.
- 3) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4 Bezbariérové užívání, situace SO 04, TZ, vzorové příčné řezy, příčné řezy – osa A, příčné řezy – osa B, půdorys 1. NP – administrativa, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP – administrativa, půdorys 2. NP, řešení bezbariérové kabiny)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 059

.....
podpis / razítko

 **APRIS pro**

Od myšlenky po kolaudaci

APRIS pro s.r.o. IČ: 09110305

Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

PROMOVA
.....
jméno

5.3.2021
.....
datum

Promova
.....
podpis