



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Autocentrum BARTH a.s.

Hůrka 1798
Pardubice
530 12

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.3.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice
Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň

Č. zakázky: 21/03/30/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna stavby Autosalonu Hradecká ul. 98, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. (1), §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. Prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 – 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí. Zejména výrazný pruh šířky nejméně 50 mm



nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm – dle příl. 3 bod 4.2. vyhlášky.

2. Podlahy musí splňovat součinitel smykového tření 0,5 – dle příl. 1 bod 1.1.2. vyhlášky

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jejích podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Alespoň jeden stůl v showroomu musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět: (STZ B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby, koordinační situační výkres, půdorys 1. NP, řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

AUTO CENTRUM PARDUBICE

.....
firma

KOTRALD

.....
jméno

11.3.2021

.....
datum

.....
podpis