



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**PSN s.r.o.**

Seifertova 9  
Praha 3  
130 00

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
15.3.2021

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: PSN s.r.o., Seifertova 9, 130 00 Praha 3  
Projektant: PPP spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/03/32/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Parkovací dům Pardubice**

**„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu b) odst. (1), § 2.

**ODŮVODNĚNÍ :**

Schodiště obou schodišťových věží mají shodné výškové a půdorysné parametry. Vzhledem ke stanovené konstrukční výšce podlaží, dispozičnímu řešení objektu a nutnosti dodržet normové požadavky na velikost schodišťových stupňů a max. možný sklon ramene, je schodiště dispozičně řešeno 3 rameny. V nástupním a výstupním rameni je zachován shodný počet 6-ti schodišťových stupňů, rameno uprostřed má vždy o 1 stupeň více.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,  
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156  
Tel: +420 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

16.2.21  
.....  
datum

.....  
podpis