



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**ILBprostav s.r.o.**

Na Kopci 316  
Mikulovice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
20.4.2021

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dražkovice - Mikulovice  
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
Projektant: ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice

Č. zakázky: 21/04/46/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**CS Dražkovice - Mikulovice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Konec úseku u silnice III/340 30 – protilehlý stávající chodník musí mít sníženou obrubu na max. 20 mm – dle příl. č. 1 bod 1.1.1. vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky č.1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinální situační výkres – část 1., koordinální situační výkres – část 2., pracovní příčné řezy, vzorový příčný řez km 0, 040 00, vzorový příčný řez km 0, 280 00, vzorový příčný řez km 0, 500 00, vzor stavebního napojení stezky na silnici III/340 30)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67362738 DIČ: CZ67362738  
Tel: +420 466 052 059 [www.caa.cz](http://www.caa.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)