



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Inženýrská činnost v invest.
výstavbě**

Ing. Dvořáková
Nerudova 174
Hradec Králové 2
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
26.5.2021

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Industrial Trade Services a.s., Čepí 101, 533 32 Čepí
Projektant: ARCHaPLAN s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové 3

Č. zakázky: 21/05/54/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor SKN I. etapa – Bytové domy B.1 a B.2

„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b), c) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ :

Schodišťová ramena v 1. PP a 1. NP nemají stejný počet stupňů z důvodu jiné konstrukční výšky. Není zde s ohledem na konstrukci stavby možné dodržet jednotná schodišťová ramena. Jedná se o dvě technická podlaží s umístěním parkovacích stání.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

DVOJDE
.....
jméno

14.6.2011
.....
datum

.....
podpis