



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Klose s.r.o.

Husova 214
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
14.7.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: IP stav s.r.o., Družstevní 139, 530 09 Pardubice
Projektant: Atelier Klose, Husova 214, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 21/07/68/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba obchodně administrativního centra Matterhorn

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na recepci a do chodby nade dveře.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, půdorys 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, řez A-A, řez B-B, řez C-C, detail bezbariérové WC kabiny, situace dopravního řešení, vzorové řezy, STZ 2.4. bezbariérové užívání stavby)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

JAN TROJAN

jméno

14.7.21

datum

.....
podpis