



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

APRIS PRO s.r.o.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
16.7.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Nové Jesenčany
Stavebník: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
Projektant: APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/07/69/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ALS Pardubice



Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na recepci a do chodby nade dveře.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační etapa I., situace D.6.2, vzorové příčné řezy D.6.5, situace D.5.2, vzorové příčné řezy D.5.4, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, vzorový výkres WC pro handicapované, řez A – A, řez B – B, řez C – C, koordinační situace etapa II., půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez B – B, řez D – D,)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem



Od myšlenky po kolaudaci

APRIS pro s.r.o. IČ: 09110305

Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Vyjádření CAA převzal: *S. Prohová*

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67260100, DIČ: CZ67263156

Tel: 466 052 059 www.caslavka.cz

Irena Caslavková
.....
podpis / razítko

.....
firma

.....
jméno

19. 7. 2021
.....
datum

Irena Caslavková
.....
podpis