



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PSN s.r.o

Seifertova 9
Praha 3
130 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
12.8.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: PSN s.r.o, Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3
Projektant: PPP, spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/08/78/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dostavba a oprava OC Grand Pardubice náměstí Republiky 1400

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), d) odst. (1) a (2), §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na ostrahu objektu.
- 2) Stůl v gastru a restauraci musí umožnit podjetí vozíčkáři, výška min. 700 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm. V gastru na viditelném místě u expedičního pásu ve výšce cca 1200 mm (spodní hrana), umístit tabulku s piktogramem vozíčkáře a textem „na požádání vás rádi obsloužíme,, - velikost min. A4, piktogram 150x150 mm, písmo kontrastní, výšky min. 20mm.
- 3) Pokladny v nájemních jednotkách musí být v části sníženy na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm. Tyto pokladny musí být označeny piktogramem vozíčkáře a vybaveny platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označené pokladny musí být trvale v provozu. U pokladen musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 4) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm.
- 5) Případná zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 mm x 1500 mm. Vybavení dle ČSN 73 4108.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situační výkres, půdorys 1. PP – bourací práce a nový stav, půdorys 1. PP mezipatro – nový stav, půdorys 1. NP – nový stav, půdorys 2. NP – nový stav, půdorys 3. NP – nový stav, půdorys 4. NP – nový stav, půdorys 5. NP – nový stav, řez A – nový stav, řez B – nový stav, řez C – nový stav, řez 1 – nový stav, řez 2 – nový stav, schéma řešení bezbariérové WC kabiny)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 059 www.centrumkosatec.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PSN, S. V. D.
.....
firma

IRENA CASLAVKOVÁ
.....
jméno

18.8.21
.....
datum

.....
podpis