



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Klose s.r.o.

Husova 214
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
18.8.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Poliklinika Trnová s.r.o., Jiřího Potůčka 250, Pardubice
Projektant: Atelier Klose, Husova 214, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 21/08/80/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Poliklinika Trnová : změna stavby před dokončením – stavební úpravy, změna užívání, přístavba

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu bodu a), b), odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC a hyg. buňky, který bude vyveden nade dveře do chodby a do recepcce v 1. NP.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Lékárna - pokladna musí být v části snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 4) Alespoň jeden stůl v kavárně musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, det. hygienická buňka, řez A-A, situace dopravního řešení, příčné řezy, vzorové příčné řezy, STZ B.2.4. Bezbariérové užívání)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

JAN TROJAN
.....
jméno

29.8.21
.....
datum

.....
podpis