



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**BARTH Reklamka a.s.**

Hůrka 1798  
530 12 Pardubice - Dubina

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
25.8.2021

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: BARTH Reklamka a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina  
Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň

Č. zakázky: 21/08/84/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Přístavba Motocentra v areálu Barth**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden nade dveře .
- 2) Alespoň jeden stůl v showroomu musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby + příloha č. 1 – úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, koordinační situace, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řezy podélné, řezy příčné, situace, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67362156, DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 059, www.caac.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis