



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**APRIS PRO s.r.o.**

Jiráskova 2839  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
8.9.2021

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Přelouč  
Stavebník: Orel jednota Přelouč, Českobratrská 90, 535 01 Přelouč  
Projektant: APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 21/09/91/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy a přístavba Orlovny – Orlovna Přelouč**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC a ze sprchy, který bude vyveden do prostoru správce.
- 2) V šatně musí být 5 % skříňek řešeno dle ČSN 73 4108.
- 3) Povinnost správce areálu zajistit trvale otevřenou branku u vstupu do zahrady pro bezproblémový vstup OZP a rodiče s kočárky.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řezy, řešení bezbariérové WC kabiny, řešení bezbariérové sprchy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

APRIS PRO sro

.....  
firma

VITKOVA

.....  
jméno

8.9.2021

.....  
datum

Vitková

.....  
podpis