



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**APRIS PRO s.r.o.**

Jiráskova 2839  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
9.9.2021

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice  
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Č. zakázky: 21/09/92/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Technologický ústav FCHT, Areál Doubravice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na vrátnici.
- 2) Alespoň jeden stůl v každé laboratoři musí umožnit podjetí vozíku, doporučená výška 700 – 720 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm.
- 3) Alespoň jeden stůl v denní místnosti a v kuchyňce musí umožnit podjetí vozíku, doporučená výška 700 – 720 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm.
- 4) V šatně musí být 5 % skříněk řešeno dle ČSN 73 4108.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby + příloha č. 1 – vybavení místnosti pro WC imobilní, koordinační situace, SO 01 - půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řezy, situace komunikace a zpevněných ploch, TZ, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem


Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67367156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 059

.....  
podpis / razítko



**Od myšlenky po kolaudaci**

**APRIS pro s.r.o. IČ: 09110305**

**Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice**

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

23.9.2021  
.....  
datum

.....  
podpis