



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

APRIS PRO s.r.o.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
13.9.2021

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Č. zakázky: 21/09/93/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Technologický ústav FCHT, Areál Doubravice

„ rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště „

Česká abilympijská asociace, z.s.. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b), odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ :


V 1. NP jsou ramena schodiště s odlišným počtem stupňů z důvodu zachování minimální podchodné výšky pro únik osob pod mezipodestou.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 IČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 059

.....
podpis / razítko



Od myšlenky po kolaudaci

Vyjádření CAA převzal: **APRIS pro s.r.o. IČ: 09110305**
Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

.....
firma

.....
jméno

..... 23.9.2021

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz