



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**architekti chmelík &
partneři, s.r.o.**

Úzká 201/2
Hradec Králové
500 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.9.2021

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Projektant: architekti chmelík & partneři, s.r.o., Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové

Č. zakázky: 21/09/95/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Revitalizace letního stadionu Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu bodu b), odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden v Západní tribuně v 1. NP v prostoru recepcce.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Část pultu (výdejové okýnko) u výdeje občerstvení v jednotlivých tribunách musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ bod f.3. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, typové řešení kabiny WC inv., ZT půdorys 1. NP, ZT půdorys 2. NP, ZT půdorys 3. NP, ZT řez A- A', VT půdorys 1. NP, VT půdorys 2. NP, VT řez A-A, JT půdorys 1. NP, JT půdorys 2. NP, JT řez A-A, ST půdorys 1. NP, ST půdorys 2. NP, ST řez A-A)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
PRDNĚTICON s.r.o. A. BAZANTOVÁ
.....
firma jméno

.....
24.9.2021
.....
datum

.....
[Podpis]
.....
podpis