



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

MILLICH, s.r.o.
Ing. David Millich
Dolní Sloupnice 49
565 53 Sloupnice

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
21.06.2021

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: ul. Sv. Čecha 440, Chocẽň, p.č.511 v k.ú. Chocẽň
Stavebník: Město Chocẽň, Jungmannova 301, 565 01 Chocẽň
Projektant: MILLICH, s.r.o., Ing. David Millich, Dolní Sloupnice 49, 565 53 Sloupnice

Č. zakázky: 21/06/07 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Realizace úspor energie – Rekonstrukce objektu školní družiny č.p. 440, Chocẽň

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) U vstupních dveří musí být zvonek do výšky max.1200mm, vzdálený od pevné překážky 500mm. – dle příl. 1 bod 1.1.7.
- 2) Rampa musí být opatřena proti sjetí vozíku a sloužící jako vodící prvek. – dle příl. 3 bod 2.0.

Česká abilympijská asociace,z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.centrumkosatec.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb..

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky 1-2 budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Púdorys 1.NP - nový stav, detail - vstup s rampou)
projektová dokumentace konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ⑩
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

MILLICH, s.r.o.
.....
firma

ING. DAVID MILLICH
.....
jméno

21.6.2021
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.centrumkosatec.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz