



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

B K N, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kaňka
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721

Datum:
19.07.2021

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Milíčova 752, Vysoké Mýto
Stavebník: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Projektant: B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 21/07/10 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Nová smuteční síň - Vysoké Mýto

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Povrch pochozích ploch kolem kolumbária musí být rovný/pevný - dle příl. 1 bod 1.1.2.
- 2) Prostory smuteční síně musí umožňovat indukční poslech – dle §8 odst.2



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z 2010)

Nemáme námitek k vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky 1-2 budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Půdorys 1.NP - Smuteční síň, Řez A a B, Půdorys 1.NP - bývalá márnice, Koordinační situace)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 / DIČ: CZ67363156

konz. a porad. středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

BKN VYSOKÉ MÝTO KAŇKA
firma jméno

..... 19.7.21
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.centrumkosatec.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz