



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Novotná s.r.o.
projekce pozemních staveb

Jezbořice 113
530 02 Pardubice

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
3.1.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Yue Sheng, s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Projektant: Atelier Novotná s.r.o., Jezbořice 113, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 22/01/01/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bistro Yuan Dong v hypermarketu Albert, Poděbradská 297, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou či zapuštěnou plochou 250 mm. Tato pokladna musí být vybavena platebním terminálem v max. výši do 1200 mm nebo mobilním terminálem.
- 2) Výdejní pult pro jídlo musí mít výšku nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou či zapuštěnou plochou 250 mm.
- 3) V jídelním prostoru musí alespoň jeden stůl umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 720 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys a řez bistro)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 · DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 · www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

firma

.....
jméno

jméno

4.1.2022
.....
datum

datum

.....
podpis

podpis