



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PLP Projektstav s.r.o.

Rosice 336
Rosice
538 34

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
25.10.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Salesiánská provincie Praha, Kobylické náměstí 1000/1, Praha 8 – Kobylice 182 00
Projektant: PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice

Č. zakázky: 22/10/113/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce budovy A na adrese Zborovské nám. 2018, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC a upravitelného bytu, který bude vyveden nade dveře do chodby a přes GSM bránu.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. PP – nový stav, půdorys 1. NP – nový stav, půdorys 2. NP – nový stav, půdorys 3. NP – nový stav, detail WC a kabiny č. výk. D.1.1.20, řez A – A, řez B – B – nový stav)

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PLP Projektstav s.r.o.
.....

firma

Laksar
.....

jméno

27.10.2012
.....

datum


.....

podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz