



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Valbek spol. s.r.o.

Vaňurova 505/17
Liberec 3
460 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
7.2.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: T-STRING, Pardubice, a.s., Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice
Projektant: Valbek spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Č. zakázky: 22/02/13/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a dostavba objektu T-String

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), c), d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden do recepcy v 1. NP a nade dveře WC.
- 2) Komerční jednotky - alespoň jedna pokladna v každé komerční jednotce musí být v části snižena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 3) Recepce – část pultu musí být snižena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace stavby, vzorové příčné řezy, SO 03 – Hlavní budova půdorys 1. PP, 1. NP, 2. NP., 3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP, 7. NP, 8. NP, 9. NP, 10. NP – nový stav, SO 03 – Hlavní budova řez A – A, B – B, detail – bezbariérové WC kabiny, SO 04 - půdorys 1. PP, 1. NP, 2. NP., 3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP – nový stav, řez A-A, řez C-C)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 059 www.caac.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis