



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Akad.arch. Chaloupka

S.K. Neumanna 2505
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.2.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Plch
Stavebník: Obec Plch, Plch č.p. 50, 533 45 Plch
Projektant: Akad.arch. Miloslav Chaloupka, S.K. Neumanna 2505, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 22/02/15/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obecní Multifunkční dům – Plch – stavební úpravy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden v 1. NP do chodby (nade dveře WC).
- 2) Stůl v podatelně musí umožnit podjetí vozíku, doporučená výška 700 – 720 mm, šířka min. 800 mm a hloubka min. 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace celková, vzorový příčný řez, půdorys 1. NP (přízemí) – nový stav, půdorys 2. NP (podkroví) – nový stav, kabinka WC invalidé (m.č. 1.09), řezy A-A', B-B', D-D'- nový stav, řezy C-C', E-E'- nový stav)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Miloslav Chaloupka

.....
firma

Irena Časlavková

.....
jméno

9.2.2022

.....
datum

Časlavková

.....
podpis