



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Akad.arch. Chaloupka

S.K. Neumanna 2505
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.2.2022

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Plch

Stavebník: Obec Plch, Plch č.p. 50, 533 45 Plch

Projektant: Akad.arch. Miloslav Chaloupka, S.K. Neumanna 2505, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 22/02/16/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obecní Multifunkční dům – Plch – stavební úpravy

„ počet stupňů za sebou v rameni schodiště „



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., dle bodu a), b), odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ :

Z důvodu zachování stávajícího tvaru krovu je schodiště navrženo jako jednoramenné bez podesty s několika natočenými stupni. Tím je dosažena požadovaná prostorová úspora za cenu vyššího počtu stupňů, kterých je 18.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§ 14), příloha 1, bod 2.0.2.,
nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel: 466 052 052 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Miloslav Chaloupka

.....
firma

Irena Kadlčová

.....
jméno

9.2.2022

.....
datum

Kadlčová

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz