



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Projektový servis Chrudim,
spol. s.r.o.**

Poděbradova 909
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
15.2.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.,
V. Nejedlého 482, Chrudim
Projektant: Projektový servis Chrudim, spol. s.r.o., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Č. zakázky: 22/02/19/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Nástavba a modernizace školy č.p. 2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden do sborovny.
 - reagovat na zvonek od svislé plošiny a pomoc při vstupu a odchodu z budovy.
- 2) Alespoň jeden stůl v každé učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4 Bezbariérové užívání, koordinační situační výkres, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, detail kabiny WC pro imobilní, řez A-A, řez B-B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis