



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Inženýrská činnost v invest.
výstavbě**

Ing. Dvořáková
Nerudova 174
Hradec Králové 2
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.3.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Pardubická rozvojová, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice

Projektant: A69 – architekti s.r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4

Č. zakázky: 22/03/29/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Nová budova ČSOB Pojišťovny – PHQ, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC a z hyg. buněk, který bude vyveden do velínu.
- 2) Recepce – část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.
- 3) V jídelně a v kavárně musí alespoň jeden stůl umožnit podjetí vozíku v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm. Výdejní pult - část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.
- 4) Komerční jednotky - alespoň jedna pokladna v každé komerční jednotce musí být v části snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním nebo mobilním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, půdorys 2. PP, půdorys 1. PP., půdorys 1. NP, WC detail 1. NP sever střed, WC detail 1. NP gastro, půdorys 2. NP, WC detail 2. NP jih V, půdorys 3. NP, WC detail jih V typické, WC detail sever Z typické, WC detail sever V typické, WC detail jih Z typické, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, půdorys 6. NP, WC detail 6. NP sever V, WC detail 6. NP jih Z, WC detail 6. NP jih V, řez A – A, řez B –B)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67963156 DIČ: CZ67963156
Tel.: 466 052 059 www.centrumkosatec.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
10

firma

.....
Irena Dvořáková 21.11.2022

jméno

datum

.....
[Podpis]

podpis