



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Inženýrská činnost v invest.
výstavbě**

Ing. Dvořáková
Nerudova 174
Hradec Králové 2
500 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.3.2022

VĚC:

Stanovisko k povolení výjimky.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubická rozvojová, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice
Projektant: A69 – architekti s.r.o., Nad Malým mýtem 2a/1739, 147 00 Praha 4

Č. zakázky: 22/03/30/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Nová budova ČSOB Pojišťovny – PHQ, Pardubice “

„rozdílný počet stupňů v ramenech schodiště“

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Závěr:

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., písm. b) a d) odst. (1), § 2.

ODŮVODNĚNÍ:

Z hlediska návrhu odlišných výšek pater, který respektuje požadavky na světlost výšku a potřebné prostory pro rozvody technologií, nelze dodržet požadavek vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 1, odstavec 2.0.2. na stejný počet schodišťových stupňů v témže schodišti.

Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. (§14), příloha 1, bod 2.0.2., nemáme námitek.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

10
.....
firma

IR* DVOŘÁKOVÁ
.....
jméno

21/10/2022
.....
datum

.....
podpis