



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

APRIS PRO s.r.o.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
6.4.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Nové Jesenčany
Stavebník: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9
Projektant: APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 22/04/39/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ALS Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhláše č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na recepci a do chodby nade dveře.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm.
- 3) V jídelně musí stůl umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační etapa I., situace D.6.2, vzorové příčné řezy D.6.5, situace D.5.2, vzorové příčné řezy D.5.4, SO 01, 03 - půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, vzorový výkres WC pro handicapované, řez A – A, řez B – B, koordinační situace etapa II., SO 02 - půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez B – B, řez D – D,)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko



Od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o. IČ: 09110305
Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

11.4.2022
.....
datum

.....
podpis