



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Med Pavlík architekti s.r.o.

Mezi Mosty 436
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
26.4.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrast
Stavebník: Město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast
Projektant: Med Pavlík architekti s.r.o., Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice

Č. zakázky: 22/04/45/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Společensko – kulturní centrum a nová radnice v Chrasti

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden z B.1.04 na recepci, z C.1.04 do knihovny a z B.2.10 do kanceláře sekretariátu.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Část pultu v šatně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinační situace, půdorys 1. NP návrh, půdorys 2.NP návrh, detail bezbariér. WC B.2.10, detail bezbariér. WC B.1.04, , řez A – A návrh, řez B – B návrh, řez C - C návrh, řez D – D návrh, řez E – E návrh, řez F – F návrh)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Med Paulik ardulekh.s.r.o. Stopka
.....
firma jméno

27.4.2022
.....
datum

Stop
.....
podpis