



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Ateliér**  
**ing. arch. Radim Hubička**

Dolanská 339/3  
Praha 6  
161 00

Vyřizuje:  
Irena Čáslavková

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
27.05.2022

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: ECCO (Czech Republic) s.r.o., Na Příkopě 391/7, Praha

Projektant: Ing. arch. Radim Hubička, Dolanská 339/3, 161 00 Praha 6

Č. zakázky: 22/05/56/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**OC Atrium Palác Pardubice –  
obchodní jednotka č. 1.024 – ECCO – prodejna obuvi a doplňků**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu.**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm v min. délce 900 mm a v této délce s předsunutou plochou 250 mm. Tato pokladna musí být vybavena platebním terminálem v max. výši do 1200 mm nebo mobilním terminálem.
- odstupy mezi regály min. 1200 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafována zpět: (STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, půdorys, dispozice, průčelí, řez A-A, B-B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.centrumkosatec.cz](http://www.centrumkosatec.cz) [irena.caslavkova@centrumkosatec.cz](mailto:irena.caslavkova@centrumkosatec.cz)