



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**THER architektonický  
ateliér**

ČSA 474  
Chrudim  
537 01

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
17.6.2022

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim  
Stavebník: BURKOŇ s.r.o., Dašická 347, 537 01 Chrudim IV  
Projektant: THER architektonický ateliér, ČSA 474, 537 01 Chrudim

Č. zakázky: 22/06/60/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Novostavba skladové a administrativní haly – Průmyslová, Chrudim**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b),d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden k pultu do prodejny.
- 2) Část pultu v prodejně musí být snížena na výšku 800 mm, v délce 900 mm s předsunutou plochou min. 250 mm.
- 3) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, situace dopravní, celkový půdorys, půdorys administrativní haly, A.11 – WC zákazníci, podélný řez 1-1, příčné řezy A-A, B-B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

KAREL THER  
.....  
jméno

30.6.2022  
.....  
datum

.....  
podpis