



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

TOP DEVELOP a.s.

Havlíčková 7
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
13.7.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: BICZ Core Operations s.r.o., Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové
Projektant: GEBAS atelier architects s.r.o., Tomkova 620, 500 03 Hradec Králové

Č. zakázky: 22/07/71/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba ubytovacího zařízení Chrudim, ul. Průmyslová

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z hyg. buněk, který bude vyveden na recepci.
- 2) Část pultu v recepci musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Požadavky na vybavení bezbariérového pokoje :
 - stůl musí umožnit podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm
 - válendy – doporučená výška 460 – 480 mm
 - šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm
 - vypínače ve výšce 900 mm, zásuvky ve výšce 600 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace pozemní komunikace, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, řez A – A, řez B – B, řez C – C)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

Klára Jiráková
.....
jméno

10.7.2022
.....
datum

Irena Caslavková
.....
podpis