



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Novotná s.r.o.

Jezbořice 113
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
17.8.2022

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim

Stavebník: M&D Elektro, s.r.o., Čáslavská 50, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

MUDr. Ján Hubáč, s.r.o., Masarykovo náměstí 55, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Projektant: Atelier Novotná s.r.o., ing. Renata Novotná, Jezbořice 113, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 22/08/85/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy a změna užívání objektu Čáslavská č.p. 266, Chrudim

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden v 1.NP do místnosti č. 132 a ve 2.NP do sesterny místnost č. 229
- 2) Část pultu v lékárně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, koordinální situace, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, řez A – A, řez B –B, řez C-C, detail bezbariérové WC místnost č. 227, č. 214, č. 128)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67863156 DIČ: CZ67863156
Tel.: 466 052 052 www.caac.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

IRENA CASLAVKOVÁ PRANA KLOSMÍ
firma jméno

2.9.2022
.....
datum

.....
podpis