



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad – p. Sekyrková

Štrossova 44
Pardubice
530 21



Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
461 052 059
774 554 726

Datum:
31.1.2023

Č.dokumentu: 23/01/02/KS Pce-ca

VĚC:

Stanovisko ke zkušebnímu provozu - dílčí část

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice I, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

„ Revitalizace letního stadionu

na pozemcích st. p. 2972, 2994, 5623/1, 6833, 8689, 8692, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, parc. č. 359/1, 359/2, 361/1, 361/2, 369, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/8, 372/10, 380/1, 383/1, 386/1, 386/2, 389, 393/1, 2672/2, 2672/4, 2672/6, 2672/7, 2672/9, 2672/10, 2672/12, 2672/13, 2672/14, 2672/17, 2788/1, 4138, 4967, 5091, 5153, 361/12, 361/13, 361/14 v katastrálním území Pardubice.“

Proti zkušebnímu provozu dílčí části stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059

www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz



PŘIPOMÍNKY:

1. U severní tribuny vzadu je propadlá dlažba u kanálu a u sloupu VO.
2. U wellness - propadlý roh chodníku.
3. Odstranit vedle trafostanice UVL a místo ní dát varovný pás š. 400 mm ze slepecké dlažby.
4. Zarovnat vyčnívající varovný pás před schodištěm a na konci chodníku za západní tribunu.
5. Na parkovišti za západní tribunu vyznačit stání pro ZTP vodorovným a svislým DZ.
6. Venkovní schodiště – doplnit kontrastní značení první a poslední stupnice.
7. Schodiště na západní tribunu – doplnit v dolní části zábradlí 2x, doplnit kontrastní značení první a poslední stupnice.
8. WC imobilní - výškový rozdíl na vstupu do kabiny max. 20 mm.
 - ukotvit madla do zdi (musí unést nosnost min. 150 kg), vyměnit prasklé obklady
 - madla u WC mísy od sebe ve vzdálenosti 600 mm
 - doplnit označení nouzové volání
 - WC mísa v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny
 - výška umyvadel na západní tribuně – horní hrana max. 800 mm
 - zatmelit otvory na stěnách u umyvadel
 - doplnit odpadkové koše
 - doplnit poklop u sedátka (jižní tribuna)
9. WC ženy a WC muži – doplnit 200 mm nad klikou štítek s příslušným nápisem v Braillově písmu.
10. Na všech WC (mimo tribuny západní) je vizuální kontrast umyvadel a WC mís proveden natřením obkladů za nimi. Trvanlivost nátěru musí být zajištěna po celou životnost stavby.
11. Prostor pro shromažďování 50 a více osob (na západní tribuně) – doplnit indukční smyčku. Dveře označit příslušným symbolem.
12. Výtah 2x (západní tribuna) – doplnit Braillovo písmo u ovladače v kabině a na nástupních místech.
13. Západní tribuna 2. NP – výškový rozdíl na vstupu k vyhrazeným stáním ZTP max. 20 mm.
14. Západní tribuna 1. NP – na vstupní dveře doplnit piktogram vozíčkáře.
15. Předložit provozní řád provozovatele – doplnit - povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání z WC imobilní a osobám pomoci. Na požádání přistavit pro doprovod imobilních do 2. NP přenosnou sedačku.
16. Předložit protokol o odzkoušení indukční smyčky.

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052, www.caacz.cz

Irena Čáslavková
odborný konzultant bezbariérovosti