



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ivana Votavová

Podhumenská 62
Pardubice - Staročernsko
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
8.3.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Rezidence Myška s.r.o., Smetanovo náměstí 47, 530 02 Pardubice
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Gorkého 17, 602 00 Brno

Č. zakázky: 23/03/08/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba BD Sladkovského

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Komunikace pro pěší před brankou v průjezdu ze strany od hlavního chodníku v ul. Sladkovského musí mít v délce min. 1500 mm vodorovnou plochu o sklonu max. 2 % a za brankou v délce min. 2000 mm ve sklonu max. 2 % – dle příl. č. 3 bod 1.1.1. a 1.1.2. vyhlášky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky č.1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby..

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden na sesternu.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, dopravní situace, vzorový příčný řez sjezdem, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, detail řešení WC pro hendikepované, řez A – A, řez B – B)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DiČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

IRENA CASLAVKOVÁ
.....
jméno

29.8.2022
.....
datum

I. V. Muzik
.....
podpis