



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad – p. Petrusová

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
461 052 059  
774 554 726

Datum:  
14.3.2023

dokumentu: 23/03/10/KS Pce-ca

Věc:

**Stanovisko k předčasnému užívání před úplným dokončením dílčí části stavby**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Staré Město

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny pro zaměstnance Pardubické nemocnice**

na pozemku st. p. 1456 v katastrálním území Pardubičky.“

**Proti předčasnému užívání před úplným dokončením stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**



Připomínky:

- 1) U vstupních dveří doplnit zvonek s piktogramem vozíčkáře do výše 900 mm.
- 2) U vstupních dveří odstranit dřevěný práh.
- 3) U vstupních dveří a dveří z chodby dát samozavírač se zpožděným zavíráním.
- 4) WC imobilní – doplnit piktogram vozíčkáře na dveře do předsíně a dveře do kabiny.
  - WC mísa musí mít délku 700 mm od zadní stěny.
  - doplnit háček na oděvy do výše 1200 mm (na střed dveří nebo volná stěna cca 500 mm od rohu).
  - doplnit držák toaletního papíru – v dosahu z WC mísy max. výška 1200 mm.
  - doplnit zásobník na ručníky – spodní hrana 1200 mm
  - doplnit odpadkový koš bez víka
  - doplnit popisku nouzová signalizace
- 5) V provozním řádu stanovit - povinnost personálu reagovat na nouzové volání z WC a poskytnout osobám ZTP pomoc.
  - reagovat na zvonek u vstupních dveří a dopomoc při vstupu a odchodu z budovy.

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

  
Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti