



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing.arch. Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
21.3.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Svatoň Tomáš, Dlouhá č.p. 720, Svítkov, 530 06 Pardubice
Projektant: Ing.arch. Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice

Č. zakázky: 23/03/14/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytový dům – Husova ulice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), c), odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Před vstupem do branky musí být délka ve směru přístupu nejméně 1500 mm o sklonu nejvýše 2% - dle příl. č. 3 bod 1.1.1. a 1.1.2. vyhlášky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení přípomínky č. 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená přípomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) Komerční jednotka – pokladna - část pultu musí být snížena na v. 800 mm nad podlahou v min. délce 900 mm a řešena s předsunutou plochou š. min. 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace párafovaná zpět (STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační, situace dopravního řešení, vzorové příčné řezy, TZ, půdorys 1. np, půdorys 2. np, půdorys 3.np, půdorys 4. np, řez A-A, řez B-B, řez C-C, řez D-D, řez E-E, řez F-F)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67362176 DIČ: CZ67362176 ②

Tel.: 466 052 059 / www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

IVANA VOJTOVKA

jméno

27.9.2025

datum

I. VOJTOVKA

podpis