



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing.arch. Bárta

Zrnětín 9
Poříčí u Litomyšle
570 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
22.3.2023

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: Ing.arch. Bárta, Zrnětín 9, 570 01 Poříčí u Litomyšle

Č. zakázky: 23/03/15/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

WAM – Realizace kavárny pro Gočárovu galerii

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost pro zaměstnance
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z WC, který bude vyveden nade dveře do chodby a do velínu.
- 3) V kavárně musí alespoň jeden stůl umožnit podjetí vozíku v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – dodatek 1
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, dodatečné bezbariérové úpravy vstupu,
dodatečné bezbariérové úpravy WC)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření ČAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz